

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年5月16日

公立大学法人
福島県立医科大学 理事長

工事番号：第R06-K-3-05号

工事名称：屋外街路灯更新工事

下記事項について、質問がありましたので、回答します。

質問番号	質 問 事 項
1	照明器具 L1・L2・L3の参考型番にある照明器具は白色であり照明器具仕様にあります昼白色で製作となる場合、特注の仕様となるため工期内に納品が困難となります。この事により工期の延長は可能でしょうか。
2	照明器具 G1・G2について、使用するLED電球の光源色は電球色でよろしいでしょうか。

質問番号	回 答
1	照明器具 L1・L2・L3は白色とし、よって工期は延長しません。 これにより、図面E-2「改修対象街路灯 凡例」におけるL1・L2・L3の仕様「昼白色」とあるのは「白色」に読み替えてください。
2	照明器具 G1・G2の光源色は「電球色」としてください。